

Vrinnere Vandværk I/S
Rolsøgårdvej 12
8420 Knebel
Att.: Jørn Højgaard

Rapportnr.: AR-13-CA-00055930-01
Batchnr.: EUDKVE-00055930
Kunde nr. CA0004444
Modt. dato: 04.03.2013

Analyserapport

Prøvested: Vrinnere Vandværk Skolebakken, Forbruger - V20004100 / 4701004199
Udtagningsadresse: Gyden 5, 8420 Knebel
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 04.03.2013 kl. 09:05
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S - DMJ
Analyseperiode: 04.03.2013 - 12.03.2013

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	05593001	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	50	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser							
Ammonium	0.054 !	mg/l		0.05	0.006	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	0.012	mg/l		0.1	0.005	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Metaller							
Jern (Fe)	0.017	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Mangan (Mn)	0.011	mg/l		0.05	0.005	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	5.4	°C				DS 2250	
pH	7.6	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	110	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	8.8	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	


Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

Syddjurs Kommune, Lene Thulsted Nielsen, Hovedgaden 77, 8410 Rønde
Vrinnere Vandværk I/S, sed@molsportalen.dk, Rolsøgårdvej 12, 8420 Knebel

12.03.2013

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Anette Nielsen
Senior Rådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.